

Stadtwerke Vilshofen GmbH

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichungen nach StromNZV*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	16.202 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	6.362 kW
	Summenlast der Netzverluste	678 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	6.362 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	12.360 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	39.057.522 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	29.644.615 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	
<i>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</i>		
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.		